

徐水区2026年三季度县域分布式光伏可开放容量公示表

序号	县域	已接入分布式光伏项目容量（MW）	在途分布式光伏项目容量（MW）	县域可开放并网容量（MW）	考虑在途项目后县域可开放容量（MW）	评估等级	备注
1	徐水区	362.53	5.34	64.75	59.41	绿色	-

1. 按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T 2041-2025）》，可开放并网容量指评估时刻（本季度为2026年7月1日），除已并网的分布式电源外，电力系统可新增并网接入的分布式电源装机规模。
2. 因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算。
3. 考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年7月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。