

徐水区2026年三季度220千伏主变分布式光伏可开放容量公示表

序号	县城	乡镇/街道	所带村/街道	供电220千伏变电站	该县城供电220千伏主变名称	可开放并网容量（MW）	考虑在途项目后可开放容量（MW）	评估等级（仅考虑在途项目）	备注
1	徐水区	正村镇	正村镇(王辛庄、南青公、北青公、毛家营、小公村、正村)。	花庄220千伏站	220kV花庄站#1主变	8.80	8.47	绿色	-
		220kV花庄站#3主变	8.22		7.89	绿色	-		
		220kV花庄站#2主变	5.60		5.27	绿色	-		
		安肃镇、崔庄镇、大因镇、留村镇、漕河镇、高林村镇、大王店镇、义联庄乡、东史端镇、东釜山乡、遂城镇、户木乡、百楼镇、正村镇、瀑河乡	安肃镇(北孤庄营、中孤庄营、南孤庄营、北上关、北下关、城内村、东张丰、西张丰、南张丰、坟台、何家店、黄土岗、南城、南关、前所营、青庙营、仁里村、十里铺、双营、王马、沿公、义合庄、岳家营、北梨园、北徐城、东于庄、菱角桥、南梨园、南徐城、迁民庄、三岔口、商庄、东王庄、西于庄、沿村、小辛庄、小寺各庄、八四村、高庄、徐水城区)、崔庄镇(四新庄、东崔庄、西崔庄、兴隆庄、林水、索庄、南部庄、北邵庄、吴庄、商平庄、张庄、干河沟、田庄、李庄、王铁庄、北公村、南公村、北贺寿营、新立庄、郝王庄、水磨头、大辛庄、小康庄、刘庄、茂山卫、沙口、郑庄)、大因镇(崔迪城、肖迪城、于迪城、李迪城、大东张、小东张、大千秋、小千秋、大西张前街、大西张后街、小西张、大因、小因、范马庄、防陵、葛村、汉阳、敬上、龙华、南白塔、南贺寿营、任庄、王村、伍级、西小营)、留村镇(刘祥店、半壁店、山东营、荆塘铺、大营、仪村、南亭、胡家营、留村、师庄、田村、北常保、留东营、东庄村、北高桥、南庄、南高桥、常乐)、漕河镇(马官营、河西、北庞、空城、空城店、中所营、梁家营、李梁庄、西漕、西留营、米家营、勉家营、漕河、平家营、史各庄、南留、贾官营、周官营、马家庄、曹庄、西漕店)、高林村镇(高林村、高林营、大庄、小庄、肖金营、南庄头、申庄、丁庄、郎五庄、翟庄、马庄、冯庄、侯家窑、站里、白塔铺、小辛安、何庄、麒麟店、田村铺、六里铺、袁家坟)、大王店镇(东黑山、西黑山、小黑山、河北庄、孟村、它里、王庄、小北庄、小仕庄、西兴隆庄、东樊、西樊、北樊)、义联庄乡(崔庄、白莲峪、丁庄、东庄、侯庄、景庄、刘林庄、刘庄、马庄、田庄、五香坡、义王庄、枣园、张庄、赵庄、周庄)、东史端镇(北北里、南北里、北胡渠、南胡渠、北营、陈庄、东史端、西史端、梁庄、林庄、刘庄、南营、下河西、徐庄、郑庄)、东釜山乡(南釜山、西釜山、北釜山、东釜山北街、东釜山东街、东釜山南街、小西庄、南陈庄、北陈庄、北合庄、岭南庄、西峪、白岭)、遂城镇(大次良、王坎庄、大马各庄、广门营村、躲水庄村、广门村、曲城村、文村、栗元庄村、付村、谢坊、谢坊营、东关村、城北村、石桥村、遂城村、巩固庄村、城西村、张华村、城北庄、曹各庄、牛辛庄、北马营、小马各庄、小次良、冯家町)、户木乡(杨庄、安庄、崔家独树、孙村、孙村营、辛庄、幸福村、徐庄、雁门、德山三街、德山二街、德山一街、西南城、豆村、户木村、屯庄)、百楼镇(路家寺、杨指挥营、太保营、杨村)、正村镇(杨庄、高各庄、元头村)、瀑河乡(解村、新农村、太和庄)。	张丰220千伏站	220kV张丰站#2主变	59.41	59.41	绿色	-
		220kV张丰站#1主变	59.41		59.41	绿色	-		
		漕河镇	漕河镇(曹庄、大刘庄、东白亭、南庞、西白亭、小刘庄、北楼、北庞)。	前卫220千伏站	220kV前卫站#2主变	5.44	5.42	绿色	-
					220kV前卫站#3主变	5.54	5.52	绿色	-
		徐水经济开发区、漕河镇、遂城镇、瀑河乡、大王店镇、正村镇	徐水经济开发区(徐水经济开发区)、漕河镇(北楼)、遂城镇(永合庄、大赤鲁、小赤鲁、小庞村、大庞村、大次良)、瀑河乡(新乡村、椿木峪、向阳村、贾庄、屯里、杨庄)、大王店镇(南孙各庄、北孙各庄、曲水、佃头、崔官营、大仕庄、驷庄、北龙山、南隆善、童庄、大王店东街、大王店西街、大王店北街、大王店南街、马亮营)、正村镇(韩家营、中公村、东公村、王官营、于坊)。	孟官营220千伏站	220kV孟官营站#2主变	61.56	59.41	绿色	-
					220kV孟官营站#3主变	61.56	59.41	绿色	-

1. 按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T 2041-2025）》，可开放并网容量指评估时刻（本季度为2026年7月1日），除已并网的分布式电源外，电力系统可新增并网接入的分布式电源装机规模。

2. 因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算。

3. 考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年7月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。

4. 110千伏及以下主配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅咨询。

5. 可开放容量约束遵循下级服从上级的原则，全县所有220千伏主变供电区域新增的分布式电源并网容量总和不应超过本县考虑在途项目后的县域可开放容量。